

Test vérification de conformité

vérification Number:190200216SHA-V3

Sur la base des tests effectués, il a été constaté que les échantillons <s> du produit ci-dessous étaient conformes aux exigences de la spécification référencée <s> / standard <s> au moment des tests. Cette vérification fait partie du rapport de test complet <s> et doit être lue conjointement avec lui <eux>.

Demander:	TalesunESS Co., Ltd. No.1,Lane 666,Zhangheng Rd. Shanghai, 201203, P.R. China
Manufacturing site	Identique au demandeur
Produit:	Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension
Évaluations	Voir annexe ((tableau de spécifications)
Modèle:	Talesol-M300, Talesol-M600
Marque:	
Normes pertinentes:	DIN V VDE V 0126-1-1: 2013
Bureau de délivrance des certificats:	Intertek Testing Services Shanghai Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, China
Numéro (s) du rapport d'essai:	190200216SHA-002

Informations complémentaires en annexe.

Signature

Name: Jonny Jing
Position: Manager
Date: 2019-02-18



Annexe au vérification de conformité

Ceci est une annexe pour tester le numéro de vérification de conformité: 190200216SHA-V3

Tableau de spécifications		
Modèle	Talesol-M300	Talesol-M600
PV input quantities:		
Vmax PV (c.c. V)	50VDC	50VDC
Isc PV (maximum absolu) (c.c. A)	15	15
Courant maximal d'entrée photovoltaïque en fonctionnement (c.c. A)	9.5A	9.5A/9.5A
Plage de tension de fonctionnement d'entrée photovoltaïque (c.c. V)	24-45	24-45
Valeurs de sortie en courant alternatif:		
Tension nominale (c.a. V)	<input checked="" type="checkbox"/> 1φ/N/PE 230Vac <input type="checkbox"/> 3 φ/PE 480Vac	
Fréquence (Hz)	<input checked="" type="checkbox"/> 50 Hz <input type="checkbox"/> 60Hz	
Courant (maximum continu) (c.a. A)	1.19	2.39
Puissance (maximale continue) (W)	250	500
Gamme de facteurs de puissance	>0.99	>0.99
Caractéristiques assignées de protection contre l'intrusion (IP) (IP)	IP 67	
Classe de protection:	Class I	
Température (°C):	-40°C to +65°C	

Signature

Name: Jonny Jing

Position: Manager

Date: 2019-02-18

